

RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 833
Numero allegati 0

Data: 14/05/2015

Pagina 1
di 9

Azienda operante: CITIGAS SPA
Azienda richiedente: EB GAS s.r.l.
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: BORGHETTO S.SPIRITO
Codice impianto di distribuzione: BSS
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PIROZZI PASQUALINO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

Tipo Tragitto	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
				Codice dispersione	Velocità massima	Valore dispersione
tragitto percorso VIA MILANO	12/05/2015	Metano	metri	280,00	b.p. 13 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA BOLOGNA	12/05/2015	Metano	metri	150,00	b.p. 17 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA PINELAND	12/05/2015	Metano	metri	730,00	b.p. 19 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA TRILUSSA	12/05/2015	Metano	metri	270,00	b.p. 14 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA VERDI	12/05/2015	Metano	metri	140,00	b.p. 11 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA PETRARCA	12/05/2015	Metano	metri	230,00	b.p. 10 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso P.ZZA FERMI	12/05/2015	Metano	metri	80,00	b.p. 12 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA MARCONI	12/05/2015	Metano	metri	130,00	b.p. 9 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA TEVERE	12/05/2015	Metano	metri	320,00	b.p. 20 km/h	Polietilene 0 PPM

ACCESSI AL SISTEMA**Capo squadra ricerca:** Paolone.Francesco

Data entrata: 12/5/2015 **Ora entrata:** 7.17
Data uscita: 13/5/2015 **Ora uscita:** 8.04

Annotazioni del rapporto:

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca:



RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 833
Numero allegati 0

Data: 14/05/2015

Pagina 2
di 9

Azienda operante: CITIGAS SPA
Azienda richiedente: EB GAS s.r.l
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: BORGHETTO S.SPIRITO
Codice impianto di distribuzione: BSS
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PIROZZI PASQUALINO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

Tipo Tragitto	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
			Codice dispersione		Velocità massima	Valore dispersione
tragitto percorso VIA CARDUCCI	12/05/2015	Metano	metri	120,00	b.p. 25 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA DON MINZONI	12/05/2015	Metano	metri	140,00	b.p. 25 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA ALIGHIERI	12/05/2015	Metano	metri	240,00	b.p. 25 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso TRAV.VIA TEVERE - VIA DANTE	12/05/2015	Metano	metri	170,00	b.p. 12 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA GIARDINI	12/05/2015	Metano	metri	340,00	b.p. 23 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso TRAV.VIA GIARDINI - VIA DE AMICIS	12/05/2015	Metano	metri	70,00	b.p. 13 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA DE AMICIS	12/05/2015	Metano	metri	340,00	b.p. 18 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA VIGLIERI	12/05/2015	Metano	metri	100,00	b.p. 11 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA MAREXIANO	12/05/2015	Metano	metri	170,00	b.p. 14 km/h	Polietilene 0 PPM

ACCESSI AL SISTEMA

Capo squadra ricerca: Paolone.Francesco

Data entrata: 12/5/2015

Ora entrata: 7.17


Data uscita: 13/5/2015

Ora uscita: 8.04

Annotazioni del rapporto:

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca:



RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 833
Numero allegati 0

Data: 14/05/2015

Pagina 3
di 9

Azienda operante: CITIGAS SPA
Azienda richiedente: EB GAS s.r.l.
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: BORGHETTO S.SPIRITO
Codice impianto di distribuzione: BSS
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PIROZZI PASQUALINO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

Tipo Tragitto	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
				Codice dispersione	Velocità massima	Valore dispersione
tragitto percorso VIA PATRIOTI	12/05/2015	Metano	metri	220,00	b.p. 16 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA MAZZINI	12/05/2015	Metano	metri	210,00	b.p. 17 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA MICHELANGELO	12/05/2015	Metano	metri	957,00	b.p. 20 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA MARCO POLO	12/05/2015	Metano	metri	90,00	b.p. 25 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA JUVARRA	12/05/2015	Metano	metri	90,00	b.p. 19 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA Repubblica DELL'OSOLA	12/05/2015	Metano	metri	180,00	b.p. 23 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA VILLAGGIO TORINO	12/05/2015	Metano	metri	390,00	b.p. 13 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso P.ZZA INDIPENDENZA	12/05/2015	Metano	metri	120,00	b.p. 10 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA TICINO	12/05/2015	Metano	metri	250,00	b.p. -	Polietilene 0 PPM


ACCESSI AL SISTEMA**Capo squadra ricerca:** Paolone.Francesco

Data entrata: 12/5/2015 **Ora entrata:** 7.17
Data uscita: 13/5/2015 **Ora uscita:** 8.04

Annotazioni del rapporto:

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca:



RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 833
Numero allegati 0

Data: 14/05/2015

Pagina 4
di 9

Azienda operante: CITIGAS SPA
Azienda richiedente: EB GAS s.r.l
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: BORGHETTO S.SPIRITO
Codice impianto di distribuzione: BSS
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PIROZZI PASQUALINO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

Tipo Tragitto	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
			Codice dispersione		Velocità massima	Valore dispersione
tragitto percorso P.ZZA DELLA PACE	12/05/2015	Metano	metri	200,00	b.p. 12 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA MONTEBELLO	12/05/2015	Metano	metri	90,00	b.p. -	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA CAPO SANTO SPIRITO	12/05/2015	Metano	metri	250,00	b.p. 25 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA MAGENTA	12/05/2015	Metano	metri	140,00	b.p. 9 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso C.SO VITTORIO VENETO	12/05/2015	Metano	metri	330,00	b.p. 21 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA TRENTO E TRIESTE	12/05/2015	Metano	metri	100,00	b.p. 23 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA GENOVA	12/05/2015	Metano	metri	90,00	b.p. 7 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso C.SO EUROPA	12/05/2015	Metano	metri	360,00	b.p. 17 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA 2 GIUGNO	12/05/2015	Metano	metri	170,00	b.p. 11 km/h	Polietilene 0 PPM

ACCESSI AL SISTEMA


Capo squadra ricerca: Paolone.Francesco

Data entrata: 12/5/2015 **Ora entrata:** 7.17
Data uscita: 13/5/2015 **Ora uscita:** 8.04

Annotazioni del rapporto:

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca:



RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 833
Numero allegati 0

Data: 14/05/2015

Pagina 5
di 9

Azienda operante: CITIGAS SPA
Azienda richiedente: EB GAS s.r.l
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: BORGHETTO S.SPIRITO
Codice impianto di distribuzione: BSS
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PIROZZI PASQUALINO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

Tipo Tragitto	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
			Codice dispersione		Velocità massima	Valore dispersione
tragitto percorso VIA XXV APRILE	12/05/2015	Metano	metri	130,00	b.p. 25 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA PIAVE	12/05/2015	Metano	metri	80,00	b.p. -	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA CELLINI	12/05/2015	Metano	metri	180,00	b.p. 20 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA MICHELANGELO GRF	12/05/2015	Metano	metri	130,00	b.p. 25 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso P.ZZA DELLA LIBERTA'	12/05/2015	Metano	metri	100,00	b.p. -	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso LUNG.RE MATTEOTTI	12/05/2015	Metano	metri	500,00	b.p. 17 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso P.ZZA CADUTI SUL LAVORO	12/05/2015	Metano	metri	70,00	b.p. 22 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA PONTI	12/05/2015	Metano	metri	620,00	b.p. 16 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA CIANASTRA -VIA CASTELLARO	12/05/2015	Metano	metri	750,00	b.p. 18 km/h	Polietilene 0 PPM

ACCESSI AL SISTEMA**Capo squadra ricerca:** Paolone.Francesco

Data entrata: 12/5/2015 **Ora entrata:** 7.17
Data uscita: 13/5/2015 **Ora uscita:** 8.04

Annotazioni del rapporto:

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca:

RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 833
Numero allegati 0

Data: 14/05/2015

Pagina 6
di 9

Azienda operante: CITIGAS SPA
Azienda richiedente: EB GAS s.r.l
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: BORGHETTO S.SPIRITO
Codice impianto di distribuzione: BSS
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PIROZZI PASQUALINO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0


Tragitti associati al rapporto

Tipo Tragitto	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
				Codice dispersione	Velocità massima	Valore dispersione
tragitto percorso VIA MAIELLA	12/05/2015	Metano	metri	370,00	b.p. 20 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA MONVISO	12/05/2015	Metano	metri	180,00	b.p. 12 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA PARIOLI	12/05/2015	Metano	metri	350,00	b.p. 20 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA PRIGLIANI	12/05/2015	Metano	metri	130,00	b.p. 22 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA FIRENZE	12/05/2015	Metano	metri	110,00	b.p. 10 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA XX SETTEMBRE	12/05/2015	Metano	metri	130,00	b.p. 12 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso P.ZZA GRAMSCI	12/05/2015	Metano	metri	200,00	b.p. 22 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso TRAV.VIA MILANO	12/05/2015	Metano	metri	210,00	b.p. 23 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA PALERMO	12/05/2015	Metano	metri	255,00	b.p. 19 km/h	Polietilene 0 PPM

ACCESSI AL SISTEMA**Capo squadra ricerca:** Paolone.Francesco**Data entrata:** 12/5/2015 **Ora entrata:** 7.17
Data uscita: 13/5/2015 **Ora uscita:** 8.04**Annotazioni del rapporto:**

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca:



RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 833
Numero allegati 0

Data: 14/05/2015

Pagina 7
di 9

Azienda operante: CITIGAS SPA
Azienda richiedente: EB GAS s.r.l.
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: BORGHETTO S.SPIRITO
Codice impianto di distribuzione: BSS
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PIROZZI PASQUALINO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

Tipo Tragitto	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
				Codice dispersione	Velocità massima	Valore dispersione
tragitto percorso VIA PASSO SALEO	12/05/2015	Metano	metri	90,00	b.p. 22 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso COLL.VIA PONTI- C.SO EUROPA	12/05/2015	Metano	metri	100,00	b.p. 23 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA SORRENTO	12/05/2015	Metano	metri	200,00	b.p. 21 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA CAGLIARI	12/05/2015	Metano	metri	270,00	b.p. 21 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA VENEZIA	12/05/2015	Metano	metri	270,00	b.p. 25 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA MONTEVIDEO	12/05/2015	Metano	metri	170,00	b.p. 9 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA DIAZ	12/05/2015	Metano	metri	30,00	b.p. -	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA GARIBALDI	12/05/2015	Metano	metri	150,00	b.p. 24 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA MADONNA DEGLI ANGELI	12/05/2015	Metano	metri	300,00	b.p. 17 km/h	Polietilene 0 PPM


ACCESSI AL SISTEMA**Capo squadra ricerca:** Paolone.Francesco

Data entrata: 12/5/2015 **Ora entrata:** 7.17
Data uscita: 13/5/2015 **Ora uscita:** 8.04

Annotazioni del rapporto:

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca:



RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 833
Numero allegati 0

Data: 14/05/2015

Pagina 8
di 9

Azienda operante: CITIGAS SPA
Azienda richiedente: EB GAS s.r.l
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: BORGHETTO S.SPIRITO
Codice impianto di distribuzione: BSS
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PIROZZI PASQUALINO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

Tipo Tragitto	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
				Codice dispersione	Velocità massima	Valore dispersione
tragitto percorso TRAV. VIA DA VINCI	12/05/2015	Metano	metri	220,00	b.p. -	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso C.SO IV NOVEMBRE	12/05/2015	Metano	metri	110,00	b.p. 24 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA TERMINI IMERESE	12/05/2015	Metano	metri	110,00	b.p. 17 km/h	Polietilene 0 PPM
Totale per pressione di rete:				14.772,00		
tragitto percorso VIA VAL DI COLLE	12/05/2015	Metano	metri	600,00	m.p. 13 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA CANEPARI	12/05/2015	Metano	metri	800,00	m.p. 16 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA VOLTURNO	12/05/2015	Metano	metri	1.270,00	m.p. 21 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA OLIMPIA	12/05/2015	Metano	metri	280,00	m.p. 24 km/h	Polietilene 0 PPM
Totale per pressione di rete:				2.950,00		
tragitto percorso VIA TICINO	12/05/2015	Metano	metri	200,00	m.p./b.p. 16 km/h	Polietilene 0 PPM

ACCESSI AL SISTEMA**Capo squadra ricerca:** Paolone.Francesco**Data entrata:** 12/5/2015**Ora entrata:** 7.17**Data uscita:** 13/5/2015**Ora uscita:** 8.04**Annotazioni del rapporto:**

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca:

RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 833
Numero allegati 0
Data: 14/05/2015
Pagina 9
di 9

Azienda operante: CITIGAS SPA
Azienda richiedente: EB GAS s.r.l
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: BORGHETTO S.SPIRITO
Codice impianto di distribuzione: BSS
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PIROZZI PASQUALINO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0
Tragitti associati al rapporto

Tipo Tragitto	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
				Codice dispersione	Velocità massima	Valore dispersione
tragitto percorso VIA DA VINCI	12/05/2015	Metano	metri	380,00	m.p./b.p. 14 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA BOLOGNA	12/05/2015	Metano	metri	90,00	m.p./b.p. 20 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA PARIOLI	12/05/2015	Metano	metri	170,00	m.p./b.p. 20 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA PINELAND	12/05/2015	Metano	metri	600,00	m.p./b.p. -	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA S.D'ACQUISTO	12/05/2015	Metano	metri	150,00	m.p./b.p. 24 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso C.SO RAFFAELLO	12/05/2015	Metano	metri	270,00	m.p./b.p. 25 km/h	Polietilene 0 PPM
				Totale per pressione di rete:	1.860,00	

ACCESSI AL SISTEMA**Capo squadra ricerca:** Paolone.Francesco
Data entrata: 12/5/2015 **Ora entrata:** 7.17
Data uscita: 13/5/2015 **Ora uscita:** 8.04
Annotazioni del rapporto:

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca: